

IFE.271.1.2016

Wyjaśnienia treści SIWZ (2)

Zamawiający: **Gmina Wąwolnica z siedzibą w Wąwolnicy** ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Gminie Wąwolnica oraz z zapewnieniem finansowania”, udziela następujących wyjaśnień do SIWZ :

Pytanie 1:

Do wyliczenia procentowej redukcji zużycia energii (kryterium wyboru ofert) oprócz mocy wskazanej przez wykonawców konieczny jest czas świecenia. Może dojść do takiej sytuacji, że w ofertach może ten roczny czas pojawić się na poziomie 4000 godzin, 3000 godzin bądź 2500 godzin. To spowoduje, że wówczas porównanie ofert będzie rzeczą niemożliwą. A zatem prosimy wskazać nam roczny czas świecenia, jaki należy przyjąć do wyliczeń energii elektrycznej.

Odpowiedź :

Do wyliczenia redukcji zużycia energii elektrycznej należy przyjąć roczny czas świecenia w ilości 4024 godziny, zgodny ze wskazaniem zegarów astronomicznych

Pytanie 2:

Jaki minimalny strumień oprawy ma wykazać oprawa o mocy nie większej niż 37W?

Odpowiedź :

Oprawa o mocy nie większej niż 37 W powinna wykazać strumień nie mniejszy niż 3740 lumenów (w Opisie Przedmiotu Zamówienia wystąpił błąd polegający na zamianie cyfr - z 3740 na 3470. Podana wartość jest obowiązująca).

Marcin Łaguna
/---/ Wójt Gminy Wąwolnica