

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ
DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄWOLNICY

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmian w treści SIWZ w następujący sposób:

W załączniku Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, wprowadza się niżej wymienione uszczegółowienia:

- a) punkt SIWZ 1.3. Dostawa i montaż sita – dodaje się parametr: przepustowość sita – 40 l/s;
- b) punkt SIWZ 3.2. Wymiana elementów systemu napowietrzania – dodaje się: Niemożliwe jest dokładne określenie ilości membran, które będą podlegały wymianie. W celu zapewnienia obiektywnego porównania ofert do wyceny należy przyjąć 100 szt. membran długości 500mm i 100 szt. membran długości 750 mm. Dokładna ilość będzie znana po opróżnieniu i wyczyszczeniu zbiorników. Rozliczenie nastąpi zgodnie z ilością rzeczywiście wymienioną według cen jednostkowych podanych w ofercie.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.